



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Број: 404-53/17-02
Датум: 05.04.2017. године
ЈН број: 1/17
Трг Светог Саве бр. 33
Тел. 037/841-174
Рађањ

Предмет: Одговор на питања

ПИТАЊЕ бр. 1:

У Конкурсној документацији, у склопу поглавља IV Техничка документација и планови, Радови на замени столарије, на страни 6 од 102 наведен је пакет стакла од 24мм 4+16+4 са нискоемисионим премазом и пуњено аргоном, међутим такође је у опису дато да коефицијент звучне проводљивости треба да буде од 32 до 35 ДБ за дато стакло (у шемама столарија се не спомиња звучна изолација). У поменутом пакету стакла је немогуће постићи дати коефицијент звучне изолације, да би се постигао, најмања дебљина једноструког стакла у пакету мора бити 8мм, или може да се користи памплем 4.4.1 стакло исто у одређеном пакету. На основу горе наведеног објашњења: Да ли у понуди треба дати пакет стакла који је дат 24мм 4+16+4 или треба испоштовати коефицијент звучне проводљивости?

Одговор бр.1

У понуди треба дати пакет стакла 4+16+4=24мм, јер се наведена столарија односи на подрумске просторије.

ПИТАЊЕ бр. 2:

Конкурсном документацијом је тражено да се достави уз потврде инвеститора и окончане ситуације. Да ли се мисли на комплетне окончане ситуације са прилозима, или је довољно доставити први лист са рекапитулацијом, оверене од стране инвеститора и надзорног органа?