

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЖАЊ
Одељење за друштвене делатности,
општу управу, правне и заједничке послове
Одсек за инспекцијске послове
Грађевинска инспекција
Број : 354-4/2024-02
11.06.2024.год.
РАЖАЊ

Општинска управа Општине Ражањ, одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове, одсек за инспекцијске послове - грађевинска инспекција, Трг Светог Саве бр. 33, 37215 Ражањ, грађевински инспектор Анђелка Ужаревић дипл.инж.грађ., у складу са законским овлашћењима бр. 112-22/2021-02 од 09.02.2021.год., бр. службене легитимације 354-12/2017, а на основу члана 178. став 1. тачка 2) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 136. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС” бр. 18/2016, 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) решавајући по службеној дужности у предмету утврђивања стања viseћег моста преко Јужне Мораве, од катастарске парцеле бр. 3783 КО Браљина, општина Ражањ, до катастарске парцеле бр. 394/2 КО Браљина, општина Ћићевац, по службеној дужности **доноси :**

РЕШЕЊЕ о забрани коришћења објекта

1. **ЗАБРАЊУЈЕ СЕ коришћење viseћег пешачког моста преко јужне Мораве, који повезује две општине, Ражањ и Ћићевац, од катастарске парцеле бр. 3783 КО Браљина, општина Ражањ, до катастарске парцеле бр. 394/2 КО Браљина, општина Ћићевац, јер на мосту постоје недостаци који представљају непосредну опасност по стабилност, односно безбедност објекта и његове околине и живот и здравље људи, док се не отклоне утврђени недостаци.**
2. Налаже се општини Ражањ постављање табле са забраном употребе моста и траке упозорења, у року од 3 (три) дана од пријема решења.
3. Жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење.

Образложење

Дана 10.06.2024. године грађевински инспектор, по службеној дужности, извршио је ванредни теренски инспекцијски надзор ради утврђивања стања viseћег пешачког моста преко Јужне Мораве, од катастарске парцеле бр. 3783 КО Браљина, општина Ражањ, до катастарске парцеле бр. 394/2 КО Браљина, општина Ћићевац, и записнички констатовао следеће чињенично стање :

а) Vисећи мост је распона око 90,0 м (мерено са ГеоСрбије), ширина моста је 1,5 , висина оградe је 1,1 м. Мост има високе бетонске стубове на левој и десној обали реке, повезане челичним сајлама - ужадима који су анкерисани на обалама реке. За сајле су везане челичне вешалке које носе дрвену конструкцију моста, која је попречно укрупњена челичним шипкама на растојањима од око 2,5 м, са доње стране газишта. Ограда је од дрвета са испуном од плетене жице, а газиште моста је од попречно постављених даски. Претпоставља се да је мост изграђен 60-тих година прошлог века. Не постоји никаква техничка документација, нити подаци о инвеститору, објекат није евидентиран у катастру непокретности, нема ни грађевинску ни употребну дозволу.

- б) На објекту су уочена следећа оштећења :
- Челични делови моста (сајле, вешаљке, укрућења и др.) су кородирали;
 - Дрвени под је на доста места видно оштећен и иструлео, односно, на више места даске су потпуно поломљене, иструлеле и напукле;
 - Дрвена одграда је такође у лошем стању, иструлела, на више места горња греда откована.

На основу свих наведених оштећења и недостатака, утврђено је да **висећи пешачки мост преко Јужне Мораве, који повезује две општине, Ражањ и Ћићевац, од катастарске парцеле бр. 3783 КО Браљина, општина Ражањ, до катастарске парцеле бр. 394/2 КО Браљина, општина Ћићевац, није безбедан за употребу, односно, постојећи недостаци представљају непосредну опасност по стабилност, односно безбедност објекта и његове околине и живот и здравље људи, па се забрањује његова употреба, док се не отклоне утврђени недостаци.**

С обзиром да се мост налази на територији две општине, Ражањ и Ћићевац, **наложене мере за постављање табле и позор траке односе се на део моста који је на територији општине Ражањ. У сарадњи са општином Ћићевац, биће предузете идентичне мере и на њиховој територији.**

Чланом 178. став 1. тачка 2) Закона о планирању и изградњи прописано је да, ако грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора, утврди да на објекту који се гради или је изграђен постоје недостааци који представљају непосредну опасност по стабилност, односно безбедност објекта и његове околине и живот и здравље људи, забраниће решењем коришћење објекта или његовог дела док се не отклоне утврђени недостаци.

На основу изложеног, а у складу са чланом 178. став 1. Тачка 2) Закона о планирању и изградњи одлучено је као у диспозитиву решења.

Жалба изјављена на ово решење, не задржава његово извршење, сходно чл.184. став 7. Закона о планирању и изградњи.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : Против овог решења допуштена је жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Нишавски управни округ, Страхињића Бана 1а, 18000 Ниш, у року од 15 дана од дана пријема решења, сходно чл. 184. став 1. и став 5. Закона о планирању и изградњи.

Жалба се подноси преко ове Управе, у два примерка, са потврдом о уплати на име административне таксе, предвиђене тарифним бројем 6. Закона о републичким административним таксама (" Сл. гласник РС ", бр. 43/2003,...62/2021) у износу од 560,00 динара. (Прималац : Буџет Републике Србије, ТР: 840-742221843-57, модел и позив на број : 97 28-088).

Решено у Општинској управи општине Ражањ - одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове, одсек за инспекцијске послове - грађевинска инспекција, под бројем 354-4/2024-02 од 11.06.2024.године.

Решење доставити :

- општини Ражањ,
- архиви



Грађевински инспектор
Ужаревић Анђелка дипл.инж.грађ.

Užarević Anđelka

ЗАБРАЊЕНА
ИПОТРЕБА
МОСТА



